

TERMO DE REFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES

1 Objeto

Manutenção e recarga de extintores de incêndio conforme especificado neste Termo de Referência.
(Código Prodam: 02.022.00908.00)

2- Descrição do tipo de serviço

2.1 Manutenção de nível II (Sem teste hidrostático)

Recarga em **35** extintores sendo:
16 extintores de gás carbônico com 6 kg cada
13 extintores de água pressurizada com 10 L cada
06 extintores de pó químico seco ABC – 6kg cada

2.2 Todos os extintores deverão ser repintados e com aplicação de:

- a) Adesivo com a identificação do agente extintor e instruções de uso;
- b) Selo de conformidade do INMETRO;
- c) Selo de identificação da empresa de manutenção e validade dos serviços efetuados;
- d) Logomarca Prodam;
- e) Número de ordem, pintado ou em autoadesivo, no cilindro, em ordem crescente (1,2,3,..., 35)

3 Sobre a empresa a ser contratada

3.1 A empresa deve comprovar ser portadora do Registro de Conformidade do Fornecedor, emitido pelo INMETRO, de acordo com a Portaria INMETRO nº 206, de 16/05/2011.

4 Local para a retirada e devolução dos extintores

4.1 Os extintores devem ser retirados e devolvidos na Unidade Pedro de Toledo, situada à Rua Pedro de Toledo, 983 – Vila Clementino – São Paulo – SP- CEP 04039-032;

4.2 A retirada e a devolução dos extintores devem ser previamente agendadas com a Prodam.

5 Prazo

5.1 Os equipamentos devem ser retirados até a data de 30/03/2022 e a entrega, com o serviço executado, deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias corridos a contar da data de retirada.

6. Equipamentos de reserva pela empresa contratada

6.1 Não é necessário o fornecimento de extintores reservas pela Contratada.

7. Garantia

7.1 O fornecedor deve citar na proposta comercial as condições e o prazo de garantia do produto a contar da data de emissão da nota fiscal.

8. Condição de pagamento

8.1 Condição de faturamento e pagamento em até 25 (vinte e cinco) dias corridos após o aceite na nota fiscal pela demandante, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis.



Valter Jacubauskas
Segurança do Trabalho

SP 25/01/2022