

## TERMO DE REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE ESTRADO ISOLANTE DE BORRACHA

### 1. Objeto

Aquisição de estrado isolante de borracha para utilização nas operações da cabine primária de energia elétrica.

### 2. Descrição do produto

**2.1.** Estrado isolante de borracha, na cor preta, com superfície antiderrapante, face inferior com pontos de apoio e aderência espaçados, confeccionado conforme normas ASTM D178 e NBR 14039, e atestado por laudo técnico que atenda as especificações técnicas a seguir:

- a) Classe: 2
- b) Tensão de ensaio : 20.000 Volts
- c) Tensão máxima de uso: 17.000 Volts
- d) Espessura: 25,4 mm
- e) Largura e Comprimento: 1m x 1m


**2.2** O produto deve ter a etiqueta ou marcação de identificação indelével, constando as seguintes informações:

- a) Nome do fabricante
- b) Número de série
- c) Número da norma técnica
- d) Classe
- e) Máxima voltagem de uso

**3. Marca e modelo de referência:** ORION →

### 4. Quantidade

3 (três) peças



### 5. Aprovação

A proponente deverá enviar, por meio eletrônico, um prospecto do produto com as informações do fabricante e características técnicas para aprovação prévia.

### 6. Local de entrega

Rua Pedro de Toledo, 983- Vila Clementino - São Paulo - SP, CEP 04039-032, de 2ª a 6ª feira, no horário das 8:30 às 16:00 horas.

Valter Jacubauskas  
DIPAR/Plano de Saúde  
Segurança do Trabalho  
SP 31/03/2022