

TERMO DE REFERÊNCIA PARA MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTORES

(Código Prodam: 02.022.00908.00 para uso exclusivo interno pela Prodam)

1. Objeto

Manutenção e recarga de extintores de incêndio, a ser realizada durante o mês de abril/2023, conforme especificado neste Termo de Referência.

2. Descrição do tipo de serviço

2.1 Manutenção de nível II (Sem teste hidrostático)

Recarga em **25** extintores sendo:
15 extintores de gás carbônico com 6 kg
10 extintores de água pressurizada com 10 L

2.2 Todos os extintores deverão ser repintados e com aplique de:

- a) Adesivo com a identificação do agente extintor e instruções de uso;
- b) Selo de conformidade do INMETRO;
- c) Selo de identificação da empresa de manutenção e validade dos serviços efetuados;
- d) Identificação com o nome Prodam conforme modelo no cabeçalho deste Termo de Referência.

3. Sobre a empresa a ser contratada

3.1 A empresa deve comprovar ser portadora do Registro de Conformidade do Fornecedor, emitido pelo INMETRO, de acordo com a Portaria INMETRO nº 206, de 16/05/2011.

4. Local para a retirada e devolução dos extintores

4.1 Os extintores devem ser retirados e devolvidos na Unidade Pedro de Toledo, situada à Rua Pedro de Toledo, 983 – Vila Clementino – São Paulo – SP- CEP 04039-032;

4.2 A retirada e a devolução dos extintores devem ser previamente agendadas com a Prodam.

5. Prazo

5.1 Os equipamentos devem ser retirados até a data de 28/04/2023 e a entrega, com o serviço executado, deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias corridos a contar da data de retirada.

6 Extintores de reserva

6.1 Não será necessário fornecer extintores de reserva.



Valter Jacubauskas
Segurança do Trabalho
SP 08/03/2023